

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Křížová 1353/21

PSČ, obec: 58601 Jihlava

K.ú., parcelní č.: Jihlava [659673], 2804

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 574,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 120,2 (96 %)
- Elektřina - 5,1 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,04 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	137 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	218 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	194 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	16 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Vladimír Novotný

Osvědčení č.: 1458

Kontakt: vn@euroenergo.net

Ev. č. průkazu: 571430.0

Vyhotoveno dne: 26.02.2024

Podpis:

